

Название потребителя: ТСЖ "Уралмоноплит-Север" Район: Железнодорожный
 Адрес: ул. Бебеля, 138 Договор № 50702
 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Qгвс=38,65 т/сут Qтхн=5 град.С
 Теплоэнергетический пункт: КАРАТ 307 зав. № 26852920 Qот уу1= G(п1-нх1)-G2(п2-нх2); Qот уу2= G3(п3-нх3)-G4(п4-нх4); Qгвс= G5(п5-нх5)-G6(п6-нх6); Tхн=5 °С Qот. Маг. входит в Q от. уу1
 СИСТ.гвс-открытая (отдельным трубопровод. С. цирк.) СИСТ.гвс-открытая (отдельным трубопровод. С. цирк.) СИСТ.Вент-зависимая, закрытая; СИСТ.Вент-зависимая, закрытая;

150/70

Дата	Узел управления УУ 1						Узел управления УУ 2						Тепло потребленное УУ 2						Q	Т гвс (град)	G под гвс(тн)	Т цирк. гвс(град. д)	G цирк. гвс(тн)	G потр. гвс(тн)	Рп, МПа	Ро, МПа	Q гвс (Гкал)	Время работы
	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод			Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод			Тепло потребленное УУ 2															
	T (град)	Рп, МПа	G (тн)	T (град)	Ро, МПа	G (тн)	T (град)	Ро, МПа	G (тн)	T (град)	Ро, МПа	G (тн)	Q (Гкал)	T гвс (град)	G под гвс(тн)	T цирк. гвс(град. д)	G цирк. гвс(тн)	G потр. гвс(тн)										
24.12.2023	67,65	0,62	165,32	49,06	0,41	167,61	3,08	68,08	0,62	452,47	48,74	0,40	448,51	8,77	62,48	142,03	49,34	88,17	53,86	0,68	0,64	4,10	24,00					
25.12.2023	68,02	0,63	165,28	49,35	0,41	167,59	3,09	68,45	0,62	452,38	49,07	0,40	448,35	8,79	62,37	124,06	48,23	78,66	45,40	0,63	0,59	3,59	24,00					
26.12.2023	69,61	0,64	165,13	50,15	0,42	167,42	3,22	70,06	0,63	451,86	50,00	0,41	448,04	9,09	62,37	124,45	48,26	77,55	46,90	0,64	0,60	3,65	24,00					
27.12.2023	71,95	0,63	164,27	51,27	0,41	167,23	3,42	72,95	0,62	451,22	51,19	0,41	447,48	9,60	62,39	125,63	48,30	77,12	48,51	0,63	0,59	3,74	24,00					
28.12.2023	72,48	0,63	164,27	51,59	0,41	166,71	3,44	72,95	0,62	451,22	51,19	0,41	447,48	9,60	62,39	125,63	48,30	77,12	48,51	0,63	0,59	3,74	24,00					
29.12.2023	79,53	0,62	162,15	54,86	0,41	165,06	4,02	80,10	0,62	491,37	56,18	0,41	487,17	11,78	62,45	123,17	48,30	76,18	47,00	0,62	0,59	3,65	24,00					
30.12.2023	85,61	0,62	162,15	57,61	0,41	164,83	4,55	86,23	0,61	489,61	59,34	0,40	485,69	13,20	62,53	127,98	48,42	74,68	53,30	0,61	0,58	3,97	24,00					
31.12.2023	88,50	0,61	161,92	59,04	0,40	164,51	4,78	89,32	0,65	488,01	61,23	0,44	483,93	13,75	62,43	118,07	48,27	71,39	61,79	0,59	0,56	4,37	24,00					
01.01.2024	88,67	0,66	161,81	59,53	0,45	164,47	4,73	92,40	0,66	487,46	62,18	0,45	483,69	14,78	62,46	119,93	48,31	76,24	43,69	0,66	0,63	3,47	24,00					
02.01.2024	91,70	0,67	161,57	60,39	0,45	164,40	5,07	92,40	0,66	487,46	62,18	0,45	483,69	14,78	62,46	119,93	48,31	76,24	43,69	0,66	0,63	3,47	24,00					
03.01.2024	93,59	0,65	161,55	60,92	0,43	164,34	5,29	94,29	0,65	486,82	63,33	0,44	483,09	15,28	62,48	122,29	48,31	75,13	47,16	0,64	0,61	3,64	24,00					
04.01.2024	93,59	0,66	161,36	61,15	0,45	164,24	5,29	94,29	0,65	486,82	63,33	0,44	482,78	15,12	62,48	121,40	48,22	75,58	45,83	0,65	0,62	3,58	24,00					
05.01.2024	93,59	0,66	161,36	61,15	0,45	164,24	5,29	94,29	0,65	486,82	63,33	0,44	482,78	15,12	62,48	121,40	48,22	75,58	45,83	0,65	0,62	3,58	24,00					
06.01.2024	93,56	0,66	162,39	60,74	0,45	161,90	5,24	94,28	0,65	479,12	63,00	0,44	475,20	15,04	63,03	124,01	49,04	76,56	47,45	0,68	0,64	3,71	24,00					
07.01.2024	91,32	0,68	162,39	60,27	0,47	165,20	5,06	91,99	0,67	487,52	62,36	0,46	483,45	14,48	62,52	123,76	48,73	79,45	44,31	0,70	0,66	3,52	24,00					
08.01.2024	91,67	0,62	162,39	60,27	0,47	165,20	5,06	91,99	0,67	487,52	62,36	0,46	483,45	14,48	62,52	123,76	48,73	79,45	44,31	0,70	0,66	3,52	24,00					
09.01.2024	93,60	0,62	162,03	60,78	0,41	164,94	5,33	94,29	0,61	487,10	63,03	0,40	483,08	15,28	62,66	135,83	49,44	84,88	51,93	0,67	0,63	3,99	24,00					
10.01.2024	93,60	0,63	162,03	60,83	0,42	164,94	5,33	94,29	0,62	487,20	63,11	0,41	483,14	15,24	62,64	133,87	49,35	89,41	45,10	0,69	0,65	3,67	24,00					
11.01.2024	93,61	0,63	162,03	60,40	0,42	164,89	5,40	94,29	0,63	487,20	62,76	0,42	483,24	15,41	62,64	132,30	49,08	89,25	43,04	0,70	0,65	3,62	24,00					
12.01.2024	93,61	0,63	161,93	60,76	0,42	164,85	5,34	94,30	0,62	487,01	62,99	0,41	482,99	15,29	62,65	133,77	49,35	89,46	44,31	0,70	0,65	3,62	24,00					
13.01.2024	94,02	0,64	161,88	61,06	0,42	164,72	5,35	94,30	0,62	487,01	62,99	0,41	482,99	15,29	62,65	133,77	49,35	89,46	44,31	0,70	0,65	3,62	24,00					
14.01.2024	93,60	0,62	161,93	60,47	0,40	164,78	5,38	94,29	0,61	488,03	61,08	0,40	483,85	14,63	62,68	141,23	49,73	94,85	46,38	0,69	0,65	3,77	24,00					
15.01.2024	90,35	0,62	162,10	58,94	0,40	165,01	5,10	90,98	0,61	488,03	61,08	0,40	483,85	14,63	62,68	141,23	49,73	94,85	46,38	0,69	0,65	3,58	24,00					
16.01.2024	83,72	0,62	162,83	56,19	0,41	165,44	4,18	80,73	0,62	490,04	57,96	0,40	485,63	12,94	62,68	135,73	49,53	92,45	43,29	0,69	0,65	3,58	24,00					
17.01.2024	80,10	0,63	163,70	54,60	0,41	166,96	4,18	80,73	0,62	490,04	57,96	0,40	485,63	12,94	62,68	135,73	49,53	92,45	43,29	0,69	0,65	3,58	24,00					
18.01.2024	81,03	0,62	163,02	54,96	0,40	165,54	4,26	81,60	0,61	490,61	56,50	0,40	486,21	12,18	62,68	135,73	49,53	92,45	43,29	0,69	0,65	3,58	24,00					
19.01.2024	81,24	0,62	162,99	55,08	0,41	165,54	4,27	81,82	0,62	490,54	56,65	0,40	485,87	12,38	62,20	93,22	44,54	40,20	53,02	0,70	0,64	3,57	24,00					
20.01.2024	76,23	0,64	163,31	53,01	0,42	165,81	3,80	76,74	0,63	491,55	54,31	0,42	486,95	11,05	62,34	104,03	46,46	53,45	50,58	0,69	0,65	3,61	24,00					
21.01.2024	72,04	0,61	163,53	50,91	0,40	166,08	3,46	72,51	0,60	492,50	52,06	0,39	486,78	10,10	62,37	108,54	46,48	52,30	56,24	0,67	0,63	3,89	24,00					
22.01.2024	78,58	0,61	163,07	53,97	0,40	165,63	4,02	79,13	0,61	491,20	53,34	0,39	487,79	11,71	62,21	91,16	44,64	42,13	49,03	0,61	0,57	3,40	24,00					
23.01.2024	81,81	0,66	162,55	55,57	0,44	165,41	4,28	82,39	0,65	490,28	57,07	0,44	485,96	12,45	62,20	90,77	44,54	41,47	49,03	0,65	0,61	3,41	24,00					
Итого:	84,78	0,63	5042,22	56,92	0,42	5125,39	140,68	85,39	0,63	14974,50	58,47	0,41	14846,30	405,11	62,16	3746,95	47,85	2259,95	1487,01	0,66	0,62	112,97	744,00					

Итого к расчету за период:
 Qуу1= 140,68 Гкал; Qуу2= 405,11 Гкал; Qгвс= 112,97 Гкал
 G потр.=Gпод.гвс-Цирк.гвс=1487,01 тн

Ответственный представитель потребителя: ИП Накарякова С.А.
 Представитель энергоснабжающей организации: 8-922-214-07-97; revers_ekb@mail.ru

