

Регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии за февраль 2024 г.
 4-х трубный ввод; сист. От-звисямая, закрытая;
 150/70
 Договор № 50702
 Район: Железнодорожный
 Адрес: ул. Бебеля, 138
 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Qгвс=38,65 т/сут Qгвс=0,097 Гкал/ч Тхи=5 град.С
 Сист. Вент-зависямая, закрытая;
 Сист.гвс-открытая (отдельным трубопровод. С цирк.)

Название потребителя: ТСЖ "Уралмонолит-Север"
 Адрес: ул. Бебеля, 138
 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Qгвс=38,65 т/сут Qгвс=0,097 Гкал/ч Тхи=5 град.С
 Теплорегистратор КАРАТ 307 зав. № 26852920
 Qотр.=Qот уу1+Qот уу2+Qгвс; Qот уу1= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи); Qот уу2= G3(h3-hхи)-G4(h4-hхи); Qгвс= G5(h5-hхи)-G6(h6-hхи); Тхи=5 °С Qот. Маг. входит в Q от. уу1

Дата	Узел управления УУ 1						Узел управления УУ 2						Темпо потреб ленное УУ 2	Темпо потреб ленное УУ 1	Q (Гкал)	T (град)	Pп, МПа	G (тн)	Rп, МПа	G (тн)	T (град)	Pо, МПа	G (тн)	ГВС						Q гвс (Гкал)	Время работы
	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод			Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод														T цирк. гвс(гра д)	G цирк. гвс(тн)	G подт. гвс(тн)	Pп, МПа	Pо, МПа			
	T (град)	Rп, МПа	G (тн)	T (град)	Rп, МПа	G (тн)	T (град)	Rп, МПа	G (тн)	T (град)	Rп, МПа	G (тн)																			
24.01.2024	80,26	0,65	162,42	54,96	0,44	165,16	4,12	80,82	0,64	489,71	56,45	0,43	485,23	11,97	62,20	90,38	44,70	42,67	47,71	0,65	0,61	3,34	24,00								
25.01.2024	79,67	0,63	161,99	54,84	0,42	165,16	4,03	80,22	0,62	489,69	56,20	0,41	485,39	11,80	62,24	93,62	44,06	38,39	55,23	0,63	0,59	3,70	24,00								
26.01.2024	81,78	0,63	161,28	55,79	0,42	164,99	4,20	82,36	0,62	489,02	57,25	0,41	484,81	12,31	62,24	93,42	43,75	38,24	55,18	0,63	0,59	3,70	24,00								
27.01.2024	80,06	0,65	161,27	55,00	0,44	165,05	4,05	80,62	0,64	489,77	56,54	0,43	485,11	11,82	62,25	93,52	44,18	39,01	54,51	0,65	0,61	3,66	24,00								
28.01.2024	77,82	0,66	160,91	54,10	0,44	165,23	3,83	78,36	0,65	489,78	55,50	0,44	485,27	11,22	62,29	98,82	44,00	35,43	63,39	0,65	0,61	4,09	24,00								
29.01.2024	76,91	0,66	160,62	53,58	0,45	165,37	3,76	77,43	0,66	489,18	54,98	0,44	485,31	11,06	62,24	94,11	44,50	39,53	54,58	0,66	0,62	3,66	24,00								
30.01.2024	76,69	0,66	160,45	53,51	0,44	165,38	3,73	77,21	0,65	488,86	54,84	0,44	485,73	11,07	62,21	92,05	44,39	40,42	51,63	0,66	0,62	3,52	24,00								
31.01.2024	72,99	0,63	160,51	51,85	0,42	165,60	3,40	73,46	0,63	489,98	53,07	0,41	486,64	10,01	62,18	90,38	45,02	44,13	46,25	0,64	0,60	3,26	24,00								
01.02.2024	71,99	0,63	160,90	51,28	0,42	166,14	3,34	72,45	0,63	491,06	52,47	0,41	487,78	9,84	62,18	91,85	44,87	42,84	49,01	0,64	0,60	3,40	24,00								
02.02.2024	75,76	0,67	160,15	53,15	0,46	165,50	3,63	76,27	0,66	488,77	54,43	0,45	485,73	10,70	62,15	88,61	44,91	44,40	44,22	0,67	0,63	3,16	24,00								
03.02.2024	76,79	0,65	160,05	53,54	0,44	165,47	3,73	77,31	0,65	488,34	54,86	0,43	485,52	10,99	62,17	90,28	44,57	41,76	48,52	0,66	0,61	3,37	24,00								
04.02.2024	76,08	0,65	160,21	53,30	0,44	165,49	3,66	76,59	0,64	488,47	54,69	0,43	485,57	10,73	62,21	93,72	44,46	39,46	54,26	0,65	0,61	3,64	24,00								
05.02.2024	72,12	0,66	160,89	51,23	0,44	165,76	3,37	72,59	0,65	489,58	52,45	0,44	486,79	9,88	62,22	95,68	45,44	47,31	48,37	0,69	0,64	3,42	24,00								
06.02.2024	67,82	0,67	161,98	49,25	0,46	166,02	3,01	68,27	0,66	490,41	50,21	0,45	487,53	8,88	62,18	95,29	45,25	46,34	48,95	0,70	0,66	3,44	24,00								
07.02.2024	67,00	0,66	164,80	48,99	0,45	166,14	2,98	67,52	0,66	490,81	49,92	0,44	488,00	8,66	62,11	96,18	45,14	47,79	48,39	0,70	0,65	3,44	24,00								
08.02.2024	73,17	0,65	164,50	52,18	0,44	165,78	3,46	73,78	0,64	489,42	53,07	0,43	486,75	10,16	62,17	98,24	45,44	50,99	47,26	0,70	0,65	3,42	24,00								
09.02.2024	80,04	0,65	163,61	56,24	0,44	165,34	3,90	80,70	0,64	487,69	56,67	0,43	485,18	11,75	62,23	102,85	45,99	54,44	48,42	0,70	0,65	3,52	24,00								
10.02.2024	86,26	0,66	162,36	59,04	0,45	166,83	4,43	86,95	0,65	486,18	59,68	0,44	483,84	13,29	62,27	103,74	46,40	55,30	48,43	0,70	0,66	3,52	24,00								
11.02.2024	89,55	0,65	159,88	59,49	0,44	164,47	4,82	90,22	0,64	484,82	61,36	0,43	482,81	14,03	62,42	110,90	47,18	55,51	55,39	0,70	0,65	3,87	24,00								
12.02.2024	86,02	0,65	160,65	57,80	0,44	164,81	4,55	86,64	0,65	485,79	59,57	0,43	483,57	13,19	62,38	106,28	46,61	56,64	49,64	0,70	0,65	3,60	24,00								
13.02.2024	85,71	0,64	161,07	57,94	0,43	164,80	4,48	86,33	0,64	485,79	59,63	0,42	483,66	13,00	62,40	107,07	47,02	59,10	47,97	0,70	0,65	3,53	24,00								
14.02.2024	93,30	0,64	161,19	61,21	0,43	164,42	5,19	94,01	0,63	484,20	63,25	0,42	482,22	14,94	62,42	106,87	47,17	60,60	46,27	0,70	0,65	3,45	24,00								
15.02.2024	97,95	0,64	161,42	63,19	0,43	163,95	5,63	98,71	0,63	482,66	65,45	0,42	480,94	16,11	62,43	107,95	47,34	59,76	48,19	0,70	0,65	3,54	24,00								
16.02.2024	97,34	0,64	161,59	63,01	0,43	163,97	5,57	98,08	0,63	482,69	65,28	0,42	480,79	15,89	62,43	107,07	47,30	60,10	46,97	0,70	0,65	3,48	24,00								
17.02.2024	91,73	0,62	162,62	60,48	0,41	164,29	5,10	92,40	0,61	483,98	62,53	0,40	482,00	14,50	62,46	112,07	47,54	62,12	49,95	0,70	0,65	3,66	24,00								
18.02.2024	84,35	0,63	163,44	57,27	0,42	164,66	4,44	84,94	0,63	485,76	58,95	0,41	483,53	12,66	62,41	111,68	46,83	51,21	60,47	0,67	0,63	4,10	24,00								
19.02.2024	78,42	0,65	163,97	54,52	0,44	165,19	3,93	78,95	0,64	487,55	55,85	0,43	484,98	11,29	62,36	105,89	46,67	58,13	47,77	0,70	0,65	3,52	24,00								
20.02.2024	79,87	0,65	163,43	55,22	0,43	165,04	4,04	80,42	0,64	487,00	56,57	0,43	484,51	11,65	62,36	106,48	46,67	56,38	50,10	0,70	0,65	3,62	24,00								
21.02.2024	83,91	0,65	162,91	57,08	0,43	164,87	4,38	84,51	0,64	486,29	58,47	0,43	484,05	12,70	62,35	105,40	46,93	57,90	47,50	0,70	0,65	3,48	24,00								
22.02.2024	84,62	0,66	162,84	57,53	0,44	164,74	4,42	85,22	0,65	486,07	58,97	0,44	483,73	12,80	62,32	104,22	46,51	56,05	48,17	0,70	0,66	3,52	24,00								
23.02.2024	81,92	0,65	162,53	56,26	0,44	164,95	4,18	82,49	0,64	486,65	57,55	0,43	484,26	12,17	62,35	106,09	46,51	55,22	50,87	0,70	0,65	3,65	24,00								
Итого:	80,30	0,65	5016,45	55,58	0,44	5110,57	127,34	81,48	0,64	15115,95	56,99	0,43	15027,24	370,95	62,28	3100,73	45,72	1537,17	1563,56	0,68	0,63	110,24	744,00								

Итого к расчету за период:
 Суу1= 127,34 Гкал; Суу2= 370,95 Гкал; Qгвс= 110,24 Гкал
 G подт.=Gпод.гвс-Цирк.гвс=1563,56 тн

Ответственный представитель потребителя: ИП Накарякова С.А.
 8-922-214-07-97; revers_ekb@mail.ru
 Представитель энергоснабжающей организации:

