

Название потребителя: ТСЖ "Уралмоноплит-Север"
 Адрес: ул. Бебеля, 138
 Район: Железнодорожный
 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Gгвс=38,65 т/сут Qгвс=0,097 Гкал/ч Тхи=5 град.С
 Теплоregистратор КАРАТ 307 зав. № 26862920
 Qпотр.=Qот уу1+Qот уу2+Qгвс: Qот уу1= G1(п1-пхи)-G2(п2-пхи); Qот уу2= G3(п3-пхи)-G4(п4-пхи); Qгвс= G5(п5-пхи)-G6(п6-пхи); Тхи=5 °С Qот. Маг. входит в Q от. уу1

Регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии за март 2024 г.
 4-х трубный ввод: сист. От-звисямая, закрытая;
 сист. Вент-зависямая, закрытая;
 сист.гвс- открытая (отдельным трубопровод. С цирк.)

150/70

Дата	Узел управления УУ 1										Узел управления УУ 2										Тепло потреб ленное УУ 2 (Гкал)	Т цирк гвс(гра д) (г/см2)	G цирк. гвс(тн)	G потр. гвс(тн)	Pп, кг/см2	Pо, кг/см2	Q гвс (Гкал)	Время работы 24,00
	Подводящий трубопровод					Обратный трубопровод					Подводящий трубопровод					Обратный трубопровод												
	T (град)	Pп, кг/см2	G (тн)	T (град)	Pо, кг/см2	G (тн)	T (град)	Pп, кг/см2	G (тн)	T (град)	Pо, кг/см2	G (тн)	T (град)	Pп, кг/см2	G (тн)	T (град)	Pо, кг/см2	G (тн)	T (град)	Pп, кг/см2								
24.02.2024	81,34	6,54	162,59	55,91	4,37	164,97	4,15	81,91	6,46	486,74	57,35	4,29	484,41	11,98	62,36	107,37	46,93	56,89	50,47	7,11	6,65	3,63	24,00					
25.02.2024	76,30	6,54	162,72	53,46	4,36	165,18	3,73	76,81	6,46	487,93	54,75	4,29	485,35	10,79	62,38	109,82	46,41	51,41	58,41	7,02	6,55	4,00	24,00					
26.02.2024	71,07	6,75	163,14	50,72	4,57	165,60	3,33	71,55	6,67	489,27	51,89	4,50	486,74	9,64	62,20	96,37	45,38	46,75	49,63	6,77	6,37	3,48	24,00					
27.02.2024	66,80	6,66	163,93	48,48	4,48	165,97	3,01	67,28	6,58	490,59	49,61	4,40	487,97	8,69	62,15	98,04	45,72	49,33	48,72	6,79	6,37	3,46	24,00					
28.02.2024	58,04	4,88	98,89	41,30	3,56	100,05	1,90	62,58	4,94	296,39	45,70	3,61	294,65	5,49	55,90	75,39	42,16	38,37	37,02	5,12	4,88	2,58	24,00					
29.02.2024	66,73	6,54	161,10	47,96	4,44	163,14	3,03	67,22	6,46	481,00	49,14	4,37	478,29	8,72	62,26	112,68	48,71	61,50	51,18	7,11	6,57	3,61	24,00					
01.03.2024	67,44	6,48	161,23	48,41	4,38	163,21	3,08	67,96	6,40	480,80	49,58	4,31	478,28	8,86	62,26	114,35	48,72	64,29	50,06	7,11	6,64	3,62	24,00					
02.03.2024	69,21	6,47	161,06	49,35	4,37	162,94	3,21	69,75	6,39	480,41	50,64	4,29	478,05	9,20	62,30	118,37	48,58	64,65	53,72	7,11	6,65	3,81	24,00					
03.03.2024	63,58	6,51	161,28	46,76	4,41	163,23	2,72	64,03	6,43	481,76	47,69	4,33	479,11	7,89	62,28	119,95	47,98	61,41	58,54	7,09	6,63	4,07	24,00					
04.03.2024	61,11	6,63	161,40	45,35	4,53	163,15	2,55	61,53	6,55	482,32	46,20	4,45	479,82	7,41	62,20	112,98	47,61	65,40	47,58	7,12	6,70	3,54	24,00					
05.03.2024	63,30	6,72	156,40	46,18	4,69	158,13	2,68	63,78	6,64	466,14	47,07	4,61	463,70	7,79	62,31	114,84	47,49	64,30	50,53	7,11	6,70	3,71	24,00					
06.03.2024	72,26	6,63	161,85	51,71	4,53	163,74	3,33	72,81	6,55	479,73	52,10	4,45	477,31	9,96	62,24	116,12	47,76	65,51	50,61	7,10	6,69	3,71	24,00					
07.03.2024	79,08	6,71	161,48	56,07	4,61	163,38	3,73	79,71	6,63	477,99	55,83	4,54	475,82	11,44	62,24	113,76	47,64	64,80	48,96	7,12	6,71	3,61	24,00					
08.03.2024	73,83	6,35	161,90	53,21	4,25	163,62	3,34	74,40	6,27	479,16	53,42	4,18	476,78	10,08	62,29	111,80	47,32	60,66	51,14	7,13	6,75	3,68	24,00					
09.03.2024	68,93	6,99	161,97	50,14	4,89	163,67	3,05	69,47	6,91	480,50	51,78	4,81	478,20	9,00	62,15	111,80	47,32	60,66	51,14	7,13	6,75	3,68	24,00					
10.03.2024	71,11	6,60	161,86	51,29	4,50	163,58	3,22	71,67	6,52	479,98	51,78	4,42	477,67	9,57	62,29	124,85	48,02	63,24	61,62	7,05	6,62	4,27	24,00					
11.03.2024	79,20	6,51	161,27	56,11	4,41	162,99	3,73	79,86	6,43	478,04	56,07	4,33	475,86	11,40	62,31	119,85	48,01	69,60	50,25	7,11	6,67	3,73	24,00					
12.03.2024	80,27	6,39	152,78	56,36	4,42	153,97	3,65	81,07	6,31	444,04	56,33	4,34	441,69	11,04	63,02	119,42	48,48	70,46	48,95	7,02	6,58	3,70	24,00					
13.03.2024	76,27	6,51	160,68	54,49	4,43	162,33	3,51	76,88	6,42	475,53	54,51	4,36	473,38	10,66	62,40	123,08	48,34	71,61	51,47	7,09	6,63	3,82	24,00					
14.03.2024	68,80	6,64	161,00	50,13	4,56	162,68	3,01	69,31	6,56	477,21	50,70	4,49	474,77	8,90	62,34	114,34	47,79	66,20	48,14	7,12	6,70	3,59	24,00					
15.03.2024	62,46	6,54	161,48	46,54	4,47	163,05	2,58	62,89	6,46	478,63	47,17	4,39	476,16	7,54	62,34	118,86	47,95	64,82	54,04	7,11	6,70	3,88	24,00					
16.03.2024	58,62	6,57	161,81	44,14	4,49	163,23	2,35	59,01	6,49	479,73	44,82	4,42	477,26	6,83	62,34	118,86	47,95	64,82	54,04	7,11	6,70	3,88	24,00					
17.03.2024	56,32	6,63	161,83	44,03	4,55	163,24	2,32	58,71	6,55	479,91	44,66	4,47	477,39	6,76	62,35	122,20	47,80	61,33	60,88	7,10	6,68	4,22	24,00					
18.03.2024	58,65	6,56	161,81	44,42	4,49	163,21	2,31	59,04	6,48	479,62	45,09	4,41	477,20	6,71	62,36	119,15	48,04	67,81	51,35	7,10	6,67	3,77	24,00					
19.03.2024	62,78	6,49	161,55	46,63	4,41	162,95	2,61	63,23	6,41	478,83	47,26	4,33	476,53	7,67	62,37	118,96	48,00	67,46	51,50	7,11	6,68	3,78	24,00					
20.03.2024	62,48	6,47	160,98	46,76	4,42	162,25	2,54	62,92	6,39	475,37	47,35	4,34	473,04	7,42	62,35	119,35	48,17	68,17	51,18	7,11	6,67	3,76	24,00					
21.03.2024	51,90	4,46	89,32	38,68	3,31	90,07	1,37	56,57	4,51	264,05	42,45	3,35	262,52	4,02	62,26	116,41	47,97	66,67	49,74	7,10	6,67	3,67	24,00					
22.03.2024	60,42	6,57	164,60	45,58	4,40	166,09	2,45	60,83	6,49	492,14	46,31	4,32	489,49	7,17	62,34	116,70	47,85	64,69	52,01	7,11	6,67	3,77	24,00					
23.03.2024	60,06	6,65	164,05	45,51	4,50	165,41	2,39	60,46	6,57	489,88	46,26	4,42	487,43	6,98	62,33	117,49	47,77	62,81	54,68	7,12	6,69	3,89	24,00					
Итого:	67,25	6,45	4545,64	48,82	4,41	4595,04	84,85	68,04	6,38	13513,67	49,74	4,34	13444,89	249,60	62,10	3308,14	47,51	1812,49	1495,64	7,01	6,58	107,90	696,00					

Итого к расчету за период:

Qуу1= 84,85 Гкал; Qуу2= 249,60 Гкал; Qгвс= 107,90 Гкал; G потр.=Gпод.гвс-Gцирк.гвс=1495,64 тн

Ответственный представитель потребителя: ИП Накарякова С.А.
 8-922-214-07-97; revers_ekb@mail.ru

