

Название потребителя: ТСЖ "Уралмоноплит-Север"
 Адрес: ул. Вебеля, 138
 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Gгвс=38,65 т/сут Qгвс=0,097 Гкал/ч
 Теплоэнергетический пункт: КАРАТ 307 зав. № 28852920
 Qот уу1=Qот уу2+Qгвс; Qот уу1= G1(n1-hx1)-G2(n2-hx2); Qот уу2= G3(n3-hx3)-G4(n4-hx4); Qгвс= G5(n5-hx5)-G6(n6-hx6); Tхт=5 °C Qот. Маг. входит в Q от. уу1

Район: Железнодорожный
 Договор № 50702
 Тхт=5 град.С
 Регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии за апрель 2024 г.
 4-х трубный ввод; сист. От-звисямая, закрытая;
 сист. Вент-зависямая, закрытая;
 сист.гвс-открытая (отдельным трубопровод. С цирк.)

Дата	Узел управления УУ 1						Узел управления УУ 2						Тепло потребленное УУ 1	Тепло потребленное УУ 2	ГВС													
	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод			Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод					Q (Гкал)	T (град)	Pп, Мпа	G (тн)	Rп, Мпа	G (тн)	T (град)	Q цирк. гвс(гра д)	G цирк. гвс(тн)	G потр. гвс(тн)	Pп, Мпа	Rо, Мпа	Q гвс (Гкал)	Время работы
	T (град)	Pп, Мпа	G (тн)	T (град)	Pо, Мпа	G (тн)	T (град)	Pп, Мпа	G (тн)	T (град)	Pо, Мпа	G (тн)																
24.03.2024	57,69	0,65	164,16	44,15	0,44	165,41	2,23	58,06	0,65	489,90	44,88	0,44	487,43	6,47	62,29	115,92	47,41	61,04	54,88	0,70	0,66	3,90	24,00					
25.03.2024	55,90	0,64	164,31	43,12	0,43	165,57	2,11	56,32	0,63	490,44	43,85	0,42	487,88	6,13	62,31	117,29	47,68	64,95	52,34	0,70	0,65	3,80	24,00					
26.03.2024	53,56	0,65	164,69	41,92	0,44	165,56	1,92	54,06	0,64	491,09	42,71	0,43	488,72	5,59	62,24	117,59	47,80	66,87	50,72	0,70	0,65	3,73	24,00					
27.03.2024	56,38	0,64	164,46	43,31	0,43	165,46	2,16	56,92	0,63	490,38	44,11	0,42	488,12	6,30	62,20	115,92	47,52	64,88	51,04	0,70	0,65	3,73	24,00					
28.03.2024	58,67	0,68	164,17	44,61	0,47	164,98	2,31	59,28	0,67	489,21	45,49	0,46	486,82	6,76	62,08	108,86	46,38	53,62	55,24	0,70	0,66	3,84	24,00					
29.03.2024	63,78	0,65	163,82	47,14	0,44	164,59	2,73	64,47	0,64	487,82	48,06	0,43	485,25	8,03	62,17	115,43	47,21	64,50	50,94	0,70	0,66	3,73	24,00					
30.03.2024	64,08	0,65	163,40	47,59	0,44	164,26	2,70	64,62	0,64	487,19	48,57	0,43	484,96	7,84	62,26	118,08	47,87	66,40	51,68	0,70	0,65	3,77	24,00					
31.03.2024	55,60	0,65	163,83	42,83	0,44	164,81	2,10	56,01	0,64	489,14	43,71	0,43	486,80	6,03	62,26	117,10	47,54	62,08	55,02	0,68	0,64	3,91	24,00					
01.04.2024	54,18	0,65	165,73	42,03	0,43	166,45	2,02	54,55	0,64	491,97	42,76	0,42	489,56	5,82	62,24	116,21	47,33	61,88	54,34	0,68	0,64	3,88	24,00					
02.04.2024	53,29	0,63	166,98	41,82	0,42	167,76	1,92	53,66	0,62	492,28	42,39	0,41	489,84	5,56	62,26	117,49	47,56	61,89	55,60	0,69	0,64	3,94	24,00					
03.04.2024	46,17	0,40	80,98	35,72	0,30	81,35	1,03	50,49	0,40	238,93	39,44	0,30	237,62	2,98	62,30	119,35	47,84	63,85	55,50	0,66	0,62	3,94	24,00					
04.04.2024	48,86	0,63	162,88	39,80	0,41	163,72	1,48	49,15	0,63	500,03	40,45	0,41	497,27	4,37	62,18	111,01	47,38	61,37	49,64	0,66	0,62	3,60	24,00					
05.04.2024	46,80	0,59	163,84	39,22	0,37	164,65	1,25	47,10	0,58	503,52	39,70	0,36	500,70	3,74	62,20	111,99	47,30	59,73	52,26	0,63	0,59	3,73	24,00					
06.04.2024	52,93	0,59	159,90	41,52	0,38	160,53	1,83	53,37	0,59	491,06	43,00	0,37	488,62	5,11	62,16	112,29	46,34	55,30	56,99	0,63	0,59	3,97	24,00					
07.04.2024	56,13	0,59	159,45	43,59	0,38	160,48	2,01	56,47	0,58	489,89	44,99	0,37	487,41	5,64	62,38	127,30	48,03	66,29	61,02	0,66	0,61	4,27	24,00					
08.04.2024	55,13	0,65	160,23	42,31	0,43	161,08	2,06	55,50	0,64	492,12	43,64	0,42	489,79	5,85	54,53	77,23	40,08	29,98	47,25	0,53	0,50	3,06	24,00					
09.04.2024	52,43	0,64	159,95	40,84	0,43	160,58	1,86	52,79	0,63	491,31	41,99	0,42	488,75	5,32	61,98	82,73	41,94	26,00	56,73	0,69	0,63	3,56	24,00					
10.04.2024	51,09	0,64	160,45	39,96	0,43	160,74	1,79	51,55	0,63	491,81	41,07	0,42	489,44	5,17	62,01	84,79	41,18	25,76	59,03	0,68	0,61	3,70	24,00					
11.04.2024	50,35	0,64	160,41	39,58	0,42	160,96	1,73	50,73	0,63	491,89	40,70	0,42	489,41	4,96	61,95	79,39	41,74	28,48	50,91	0,68	0,61	3,31	24,00					
12.04.2024	48,25	0,64	160,46	38,53	0,42	161,22	1,56	48,52	0,63	492,28	39,57	0,42	489,72	4,42	61,65	75,17	41,13	24,50	50,67	0,62	0,57	3,21	24,00					
13.04.2024	46,22	0,64	160,82	37,35	0,43	161,40	1,43	46,51	0,63	492,76	38,16	0,42	490,30	4,13	61,98	81,25	41,80	27,88	53,37	0,69	0,63	3,44	24,00					
14.04.2024	51,09	0,60	160,64	40,13	0,39	161,22	1,77	51,50	0,60	491,60	41,14	0,38	489,41	5,11	61,99	83,81	40,64	25,80	58,01	0,67	0,61	3,66	24,00					
15.04.2024	52,56	0,63	160,63	41,02	0,41	161,27	1,86	53,00	0,62	491,55	42,07	0,40	489,13	5,39	62,01	83,81	42,31	32,32	51,49	0,69	0,62	3,41	24,00					
16.04.2024	51,68	0,62	161,78	40,76	0,41	162,47	1,77	52,05	0,62	492,06	41,68	0,40	489,51	5,12	61,97	79,98	42,00	31,33	48,64	0,68	0,62	3,25	24,00					
17.04.2024	48,60	0,65	164,00	39,19	0,43	164,45	1,55	48,90	0,64	493,40	39,91	0,42	490,85	4,46	47,64	41,77	35,06	18,77	23,00	0,40	0,40	1,58	24,00					
18.04.2024	45,96	0,65	168,37	38,15	0,43	168,90	1,32	46,23	0,64	505,80	38,54	0,42	503,03	3,91	61,85	75,76	43,74	23,47	52,29	0,69	0,64	3,20	24,00					
19.04.2024	45,41	0,64	165,13	37,97	0,42	165,63	1,23	45,69	0,63	495,19	38,26	0,41	492,55	3,70	62,02	88,13	46,01	36,24	51,89	0,69	0,64	3,36	24,00					
20.04.2024	42,67	0,64	165,11	36,65	0,42	165,51	1,00	42,87	0,63	495,69	36,93	0,41	493,03	2,96	62,19	100,21	48,54	52,30	47,91	0,70	0,64	3,32	24,00					
21.04.2024	38,68	0,64	165,20	34,12	0,42	165,67	0,76	38,84	0,63	496,55	34,38	0,41	493,79	2,23	63,11	88,08	46,06	35,80	52,27	0,62	0,58	3,43	24,00					
22.04.2024	39,95	0,64	165,11	34,83	0,42	165,43	0,85	40,15	0,63	496,19	35,12	0,41	493,57	2,52	61,73	79,40	42,76	28,27	51,13	0,70	0,67	3,17	24,00					
23.04.2024	47,15	0,64	165,29	38,92	0,42	165,67	1,37	47,48	0,63	493,72	39,00	0,42	491,41	4,20	60,36	55,05	35,65	4,07	50,98	0,71	0,69	2,82	24,00					
Итого:	51,33	0,63	4976,08	40,60	0,42	4997,77	53,72	51,83	0,62	15026,77	41,49	0,41	14950,70	155,83	61,37	2998,36	44,57	1385,62	1612,74	0,67	0,62	109,18	744,00					

Итого к расчету за период: Qуу1= 53,72 Гкал; Qуу2= 155,83 Гкал; Qгвс= 109,18 Гкал; G потр.=Gпод.гвс-Gцирк.гвс=1612,74 тн

Ответственный представитель потребителя: ИП Накарякова С.А.
 8-922-214-07-97; revers_ekb@mail.ru
 Представитель энергоснабжающей организации:

