

Название потребителя: ТСЖ "Уралмонолит-Север"
 Адрес: ул. Бебеля, 138
 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Qгвс=38,65 т/сут Qгвс=0,097 Гкал/ч Тхи=5 град.С
 Теплоregистратор КАРАТ 307 зав. № 26852920
 Слоспр.=Qот уу1+Qот уу2+Qгвс; Qот уу1= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи); Qот уу2= G3(h3-hхи)-G4(h4-hхи); Qгвс= G5(h5-hхи)-G6(h6-hхи); Тхи=5 °С Qот. Мар. входит в Q. от. уу1

Регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии за май 2024 г.
 4-х трубный ввод: сист. От-звисямая, закрытая;
 сист. Вент-зависямая, закрытая;
 сист.гвс- открытая (отдельным трубопров. С цирк.)

Договор № 60702
 150/70

Дата	Узел управления УУ 1						Узел управления УУ 2						Тепло потребленные УУ 1						Тепло потребленные УУ 2						ГВС						Время работы
	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			Q (Гкал)	Т (град)	Ро, Мпа	G (тн)	Q (Гкал)	Т (град)	Ро, Мпа	G (тн)	T цирк. гвс(гра Д)	G цирк. гвс(тн)	G погр. гвс(тн)	Ро, Мпа	Q гвс (Гкал)						
	T (град)	Рп, Мпа	G (тн)	T (град)	Ро, Мпа	G (тн)	T (град)	Ро, Мпа	G (тн)	T (град)	Ро, Мпа	G (тн)														T (град)	Ро, Мпа	G (тн)	T (град)	Ро, Мпа	
24.04.2024	54,23	0,64	164,54	43,52	0,43	164,85	1,77	54,71	0,63	492,32	43,31	0,42	490,06	5,63	60,70	58,88	36,05	6,38	52,49	0,71	0,69	2,96	24,00								
25.04.2024	51,85	0,65	165,13	41,86	0,43	165,27	1,66	52,29	0,64	494,29	41,83	0,42	491,87	5,18	60,49	56,72	34,66	5,85	50,87	0,71	0,69	2,86	24,00								
26.04.2024	49,45	0,65	165,62	40,37	0,43	166,16	1,51	49,85	0,64	497,14	40,52	0,42	494,41	4,66	60,55	58,19	35,34	9,02	49,18	0,71	0,69	2,83	24,00								
27.04.2024	42,79	0,65	165,81	36,26	0,44	166,14	1,09	43,04	0,65	498,05	36,57	0,43	495,27	3,24	61,43	66,82	38,74	21,44	45,39	0,70	0,67	2,93	24,00								
28.04.2024	41,34	0,63	148,82	35,28	0,43	149,07	0,92	41,50	0,62	446,71	35,68	0,42	444,17	2,70	61,56	72,32	39,47	20,52	51,81	0,70	0,67	3,25	24,00								
29.04.2024	47,52	0,65	168,73	39,21	0,43	168,93	1,41	47,78	0,64	498,82	39,16	0,43	496,16	4,32	61,50	68,98	38,19	17,43	51,56	0,70	0,66	3,18	24,00								
30.04.2024	50,20	0,65	168,23	41,21	0,43	168,29	1,52	50,47	0,64	498,00	40,99	0,42	495,59	4,74	61,57	71,44	40,05	21,99	49,45	0,70	0,66	3,14	24,00								
01.05.2024	48,44	0,65	168,17	40,03	0,43	168,18	1,42	48,69	0,64	498,24	39,94	0,42	496,08	4,38	61,68	75,66	39,69	19,56	56,10	0,70	0,66	3,46	24,00								
02.05.2024	50,41	0,65	168,41	42,58	0,42	161,45	1,32	50,57	0,62	395,97	41,78	0,40	366,50	3,39	61,22	72,42	38,96	10,65	61,77	0,67	0,63	3,57	24,00								
03.05.2024	51,71	0,64	166,72	42,86	0,42	166,99	1,48	52,09	0,63	499,76	45,23	0,42	497,07	3,45	61,53	72,13	39,91	18,21	53,92	0,70	0,67	3,28	24,00								
04.05.2024	54,52	0,65	166,68	44,42	0,43	166,97	1,69	54,91	0,64	498,97	46,67	0,42	496,55	4,13	61,72	99,82	44,54	44,44	55,38	0,70	0,66	3,70	24,00								
05.05.2024	50,27	0,64	167,13	41,34	0,42	167,59	1,50	50,56	0,63	499,84	43,39	0,41	497,46	3,60	61,98	112,68	46,72	54,44	58,24	0,70	0,66	3,98	24,00								
06.05.2024	52,91	0,66	166,82	42,68	0,45	167,89	1,71	53,27	0,65	499,38	45,10	0,44	497,20	4,10	61,89	101,00	45,13	48,75	52,25	0,70	0,67	3,64	24,00								
07.05.2024	51,67	0,69	167,02	41,87	0,47	167,56	1,64	51,96	0,68	499,51	44,26	0,46	497,16	3,86	61,91	99,62	45,21	49,86	49,77	0,70	0,67	3,50	24,00								
08.05.2024	46,70	0,69	167,20	38,82	0,47	165,68	1,32	46,94	0,68	500,58	40,93	0,46	498,47	3,03	61,93	101,69	45,73	52,92	48,77	0,70	0,67	3,48	24,00								
09.05.2024	46,93	0,69	167,30	38,82	0,47	165,28	1,36	47,15	0,68	500,64	40,92	0,46	498,30	3,14	61,47	81,66	42,82	37,14	44,52	0,70	0,68	3,07	24,00								
10.05.2024	46,87	0,68	167,21	38,67	0,47	166,98	1,38	47,11	0,68	500,76	40,76	0,46	498,43	3,20	61,54	84,80	42,68	37,01	47,79	0,70	0,68	3,26	24,00								
11.05.2024	44,78	0,68	167,36	37,30	0,47	167,17	1,26	45,00	0,68	501,33	39,36	0,46	499,00	2,84	61,63	89,51	44,00	43,79	45,72	0,70	0,67	3,23	24,00								
12.05.2024	46,11	0,68	167,26	38,11	0,47	166,32	1,34	46,34	0,68	501,03	40,19	0,46	498,66	3,10	60,97	90,34	42,51	32,97	57,37	0,70	0,67	3,65	24,00								
13.05.2024	46,89	0,68	167,40	38,76	0,47	167,07	1,37	47,18	0,68	501,24	40,58	0,46	497,87	3,32	61,74	84,89	43,91	38,00	46,90	0,70	0,67	3,20	24,00								
14.05.2024	45,18	0,69	167,31	37,79	0,47	167,13	1,24	45,43	0,68	501,47	38,74	0,46	498,11	3,37	61,65	86,76	43,60	37,75	49,01	0,70	0,67	3,32	24,00								
15.05.2024	38,68	0,69	167,69	33,44	0,47	167,61	0,89	38,87	0,68	503,21	34,25	0,46	500,88	2,34	61,64	89,02	43,58	42,07	46,95	0,70	0,67	3,28	24,00								
16.05.2024	33,89	0,57	69,14	29,49	0,47	69,07	0,37	36,10	0,57	207,60	31,74	0,48	206,66	0,98	63,11	68,92	39,13	18,47	50,45	0,69	0,68	3,19	24,00								
17.05.2024																															
18.05.2024																															
19.05.2024																															
20.05.2024																															
21.05.2024																															
22.05.2024																															
23.05.2024																															
Итого:	47,54	0,66	3725,70	39,33	0,45	3717,65	31,16	47,90	0,65	11034,87	40,52	0,44	10952,95	82,70	61,91	2259,45	38,32	719,48	1539,98	0,70	0,68	96,94	720,00								

Итого к расчету за период:

Qуу1= 31,16 Гкал; Qуу2= 82,7 Гкал; Qгвс= 96,94 Гкал; G погр.=Gпод.гвс-Gцирк.гвс=1539,98 тн

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ 16.05.2024 г.

ПОВЕРКА С 19.05.2024 г.

Ответственный представитель потребителя: ИП Накарякова С.А.
 8-922-214-07-97; revers_ekb@mail.ru

Представитель энергоснабжающей организации: