

Название потребителя: ТСЖ "Уралмонолит-Север" Район: Железнодорожный  
 Адрес: ул. Бебеля, 138  
 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Gтвс=38,65 т/сут Qтвс=0,097 Гкал/ч Тхи=5 град.С  
 Теплоregистратор КАРАТ 307 зав. № 26852920 Qот уу1= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи); Qот уу2= G3(h3-hхи)-G4(h4-hхи); Qтвс= G5(h5-hхи)-G6(h6-hхи); Тхи=5 °С Qот. Маг. входит в Q от. уу1  
 Qотр.=Qот уу1+Qот уу2+Qтвс; Qот уу1= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи); Qот уу2= G3(h3-hхи)-G4(h4-hхи); Qтвс= G5(h5-hхи)-G6(h6-hхи); Тхи=5 °С Qот. Маг. входит в Q от. уу1

Регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии за август 2024 г.  
 Договор № 50702  
 150/70  
 4-х трубный ввод; сист. От-звисямая, закрытая;  
 сист. Вент.-зависямая, закрытая;  
 сист.гвс- открытая (отдельными трубопровод. С цирк.)

Дата	Узел управления УУ 1				Узел управления УУ 2				ГВС								Время работы	
	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		Т гвс (град)	Q (Гкал)	Т цирк. гвс(град Д)	G цирк. гвс(тн)	G потр. гвс(тн)	Pп, Мпа	Pо, Мпа	Q гвс (Гкал)		
	T (град)	Pп, Мпа	G (тн)	T (град)	Pп, Мпа	G (тн)	T (град)	Pп, Мпа										G (тн)
24.07.2024										63,34	37,10	27,06	0,00	37,10	7,20	7,20	2,09	24,00
25.07.2024										61,72	41,16	26,52	0,00	41,16	7,20	7,20	2,24	24,00
26.07.2024										63,77	40,71	26,74	0,00	40,71	7,20	7,20	2,32	24,00
27.07.2024										62,03	43,30	25,43	0,00	43,30	7,19	7,19	2,40	24,00
28.07.2024										60,86	42,34	25,70	0,00	42,34	7,20	7,19	2,30	24,00
29.07.2024										62,96	42,69	25,39	0,00	42,69	7,19	7,19	2,40	24,00
30.07.2024										62,16	41,64	25,48	0,00	41,64	7,20	7,20	2,29	24,00
31.07.2024										61,06	40,96	25,76	0,00	40,96	7,20	7,20	2,23	24,00
01.08.2024										62,70	40,34	26,07	0,00	40,34	7,20	7,20	2,26	24,00
02.08.2024										64,31	38,73	26,62	0,00	38,73	7,19	7,19	2,23	24,00
03.08.2024										63,47	40,31	26,28	0,00	40,32	7,20	7,20	2,30	24,00
04.08.2024										62,62	43,08	26,35	0,00	43,08	7,19	7,19	2,42	24,00
05.08.2024										62,92	45,26	26,74	0,00	45,26	7,20	7,19	2,52	24,00
06.08.2024										60,99	41,27	26,78	0,00	41,27	7,19	7,19	2,22	24,00
07.08.2024										62,98	42,98	26,59	0,00	42,99	7,20	7,20	2,41	24,00
08.08.2024										64,70	40,88	26,52	0,00	40,88	7,20	7,20	2,37	24,00
09.08.2024										62,78	41,52	26,23	0,00	41,52	7,20	7,20	2,32	24,00
10.08.2024										61,52	44,68	25,90	0,00	44,68	7,20	7,20	2,45	24,00
11.08.2024										62,51	45,36	26,02	0,00	45,36	7,20	7,19	2,52	24,00
12.08.2024										62,13	44,27	25,92	0,00	44,27	7,20	7,20	2,47	24,00
13.08.2024										63,43	42,18	25,88	0,00	42,18	7,20	7,20	2,40	24,00
14.08.2024										56,40	51,66	25,39	0,00	51,66	7,19	7,16	2,42	24,00
15.08.2024										61,96	47,92	24,51	0,00	47,92	7,20	7,15	2,64	24,00
16.08.2024										63,66	46,01	24,54	0,00	46,01	7,19	7,15	2,61	24,00
17.08.2024										62,56	48,19	24,45	0,00	48,19	7,20	7,15	2,69	24,00
18.08.2024										63,68	48,36	24,96	0,00	48,36	7,19	7,15	2,76	24,00
19.08.2024										64,77	51,16	31,11	7,11	44,06	7,18	7,06	2,76	24,00
20.08.2024										68,00	58,15	39,71	16,82	41,33	7,15	6,92	2,99	24,00
21.08.2024										69,47	61,24	42,09	21,68	39,56	7,15	6,87	3,05	24,00
22.08.2024										68,86	59,99	40,68	19,49	40,50	7,15	6,89	3,02	24,00
23.08.2024										68,40	59,23	40,84	18,98	40,25	7,16	6,90	2,96	24,00
Итого:										63,31	1412,67	28,01	84,08	1328,59	7,19	7,15	77,05	744,00

Итого к расчету за период:

Qтвс= 77,05 Гкал; G потр.=Gпод.гвс-Gцирк.гвс= 1328,59 тн

Ответственный представитель потребителя: ИП Накарякова С.А.  
 8-922-214-07-97; revers\_ekb@mail.ru

Представитель энергоснабжающей организации:





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	НАКАРЯКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА	Не требуется для подписания	021941B500A7B130884AE5CDAE442BEA54 с 08.07.2024 13:49 по 08.10.2025 13:49 GMT+03:00	24.08.2024 18:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Свердловский филиал акционерного общества "Энергосбыт Плюс" Даутова Виктория Игоревна	Не приложена при подписании	7AB79B00BFB1CAB34784416D7FB5FD7D с 01.08.2024 12:16 по 01.08.2025 12:16 GMT+03:00	24.08.2024 19:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 НАКАРЯКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА	 Не требуется для подписания	021941B500A7B130884AE5CDAE442BEA54 с 08.07.2024 13:49 по 08.10.2025 13:49 GMT+03:00	01.09.2024 11:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ТСЖ " УРАЛМОНОЛИТ - СЕВЕР " КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, Председатель	 Не требуется для подписания	02FF5CBF0037B1E2A647B1E6C164506DDF с 18.03.2024 14:26 по 18.06.2025 14:26 GMT+03:00	10.09.2024 20:50 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа