

Название потребителя: ТСЖ "Уралмонолит-Север" Район: Железнодорожный
 Адрес: ул. Бебеля, 138 Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Gгвс=38,65 т/сут Qгвс=0,097 Гкал/ч Тхм=5 град.С
 Теплоregистратор КАРАТ 307 зав. № 26852920 Qот уу1= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи); Qот уу2= G3(h3-hхи)-G4(h4-hхи) Qгвс= G5(h5-hхи)-G6(h6-hхи)
 Qот уу1= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи); Qот уу2= G3(h3-hхи)-G4(h4-hхи) Qгвс= G5(h5-hхи)-G6(h6-hхи); Тхм=5 °С Qот. Маг. входит в Q от. уу1
 Регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии за октябрь 2024 г.
 4-х трубный ввод. сист. От-звисямая, закрытая;
 сист. Вент.-зависямая, закрытая;
 сист.гвс.-открытая (отдельным трубопровод. С цирк.)

Дата	Узел управления УУ 1						Узел управления УУ 2						ГВС											
	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод			Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод			Тепло потребленное УУ 1			Тепло потребленное УУ 2			ГВС					
	T (град)	Pп, кгс/см2	G (тн)	T (град)	Pо, кгс/см2	G (тн)	T (град)	Pп, кгс/см2	G (тн)	T (град)	Pо, кгс/см2	G (тн)	Q (Гкал)	T (град)	Pп, кгс/см2	G (тн)	Q (Гкал)	T (град)	Pп, кгс/см2	G (тн)	Q (Гкал)	Pп, кгс/см2	Pо, кгс/см2	Q гвс (Гкал)
24.09.2024	26,88	1,58	0,00	26,88	0,83	0,00	27,70	7,02	0,00	27,37	6,99	0,00	0,00	70,77	72,64	44,23	28,36	44,28	7,17	6,88	3,54	24,00	24,00	
25.09.2024	28,68	3,28	0,90	28,41	3,02	1,59	32,05	7,26	34,19	29,18	7,10	30,09	0,27	69,26	81,42	45,10	38,16	43,26	6,89	6,50	3,53	24,00	24,00	
26.09.2024	34,22	6,22	1,09	31,59	4,79	1,03	35,90	7,14	326,71	31,52	5,69	321,14	1,69	68,58	75,96	44,30	31,92	44,04	7,16	6,79	3,44	24,00	24,00	
27.09.2024	38,78	7,07	1,66	33,93	4,86	1,67	38,93	7,00	503,80	33,57	4,78	503,40	2,72	65,85	81,98	44,43	38,83	43,16	7,33	6,87	3,30	24,00	24,00	
28.09.2024	38,77	7,10	1,66	33,99	4,89	1,66	38,92	7,03	504,19	33,66	4,81	503,20	2,67	62,08	96,97	45,11	51,28	45,69	7,12	6,55	3,35	24,00	24,00	
29.09.2024	40,93	7,17	1,66	35,48	4,95	1,67	41,09	7,09	504,18	35,14	4,87	503,42	3,02	62,19	101,77	45,75	53,66	48,11	7,05	6,46	3,50	24,00	24,00	
30.09.2024	42,38	7,10	1,65	36,58	4,91	1,65	42,56	7,03	500,38	36,19	4,83	499,54	3,20	62,16	97,26	45,57	51,52	45,74	7,12	6,56	3,34	24,00	24,00	
01.10.2024	39,45	7,06	1,64	34,70	4,86	1,65	39,60	6,98	500,98	34,34	4,78	499,89	2,66	61,63	92,96	44,80	49,30	43,65	7,17	6,60	3,18	24,00	24,00	
02.10.2024	41,98	7,06	1,65	36,11	4,86	1,65	42,20	6,98	500,83	35,70	4,78	499,70	3,28	61,95	95,70	45,10	49,20	46,50	7,12	6,54	3,35	24,00	24,00	
03.10.2024	44,66	7,05	1,64	37,89	4,85	1,65	44,90	6,97	500,18	37,52	4,77	498,97	3,71	61,88	89,21	44,29	45,56	43,65	7,13	6,58	3,17	24,00	24,00	
04.10.2024	48,39	7,04	1,64	40,21	4,84	1,64	46,65	6,96	499,01	38,73	4,76	497,84	4,39	61,98	92,06	44,75	47,68	44,38	7,13	6,56	3,23	24,00	24,00	
05.10.2024	46,31	7,04	1,64	38,89	4,84	1,65	43,58	6,97	499,37	37,68	4,78	498,25	3,62	62,03	96,48	45,25	48,39	48,08	7,12	6,52	3,42	24,00	24,00	
06.10.2024	44,67	7,05	1,64	37,88	4,85	1,65	46,55	6,96	499,01	38,73	4,76	497,84	4,39	61,98	92,06	44,75	47,68	44,38	7,13	6,56	3,23	24,00	24,00	
07.10.2024	48,40	6,80	1,64	40,09	4,62	1,64	48,68	6,73	496,95	39,80	4,54	495,83	4,43	61,91	88,72	44,16	41,76	46,96	6,89	6,41	3,60	24,00	24,00	
08.10.2024	48,67	6,65	1,63	40,51	4,48	1,63	48,93	6,57	494,71	40,30	4,41	493,55	4,29	61,97	89,41	44,00	41,51	47,89	6,53	5,99	3,34	24,00	24,00	
09.10.2024	51,32	6,81	1,63	41,97	4,64	1,63	51,64	6,74	494,15	41,45	4,57	493,23	5,05	61,91	91,18	44,37	45,30	45,88	6,50	5,91	3,28	24,00	24,00	
10.10.2024	57,98	6,71	1,63	44,84	4,55	1,63	58,38	6,64	492,79	44,99	4,47	491,40	6,62	62,01	100,61	45,44	55,68	44,93	7,05	6,37	3,36	24,00	24,00	
11.10.2024	60,07	6,76	1,63	46,65	4,59	1,63	60,53	6,68	492,33	45,51	4,52	491,57	7,41	61,94	99,53	45,06	53,29	46,24	7,10	6,44	3,40	24,00	24,00	
12.10.2024	66,34	6,56	1,62	47,78	4,40	1,63	66,86	6,48	490,60	49,14	4,32	490,06	8,72	62,05	102,08	45,00	48,03	54,05	7,12	6,48	3,75	24,00	24,00	
13.10.2024	65,03	6,66	1,62	47,26	4,50	1,63	65,63	6,58	490,68	48,58	4,42	490,18	8,34	62,01	97,75	44,50	43,76	54,00	7,11	6,52	3,70	24,00	24,00	
14.10.2024	59,90	6,57	1,63	44,73	4,41	1,63	60,33	6,50	491,98	45,81	4,33	491,01	7,17	62,05	94,51	44,67	44,90	49,61	7,13	6,53	3,47	24,00	24,00	
15.10.2024	59,12	6,57	1,63	44,31	4,41	1,63	59,55	6,50	491,98	45,31	4,33	491,13	7,02	61,94	88,23	44,30	44,51	43,72	7,13	6,55	3,16	24,00	24,00	
16.10.2024	59,07	6,56	1,63	44,27	4,39	1,63	59,50	6,48	491,90	45,32	4,32	491,11	7,00	62,02	93,53	44,62	47,11	46,42	7,12	6,51	3,34	24,00	24,00	
17.10.2024	59,98	6,58	1,63	44,29	4,41	1,63	59,41	6,50	491,93	45,38	4,33	491,00	6,92	62,06	96,67	45,16	49,83	46,84	7,10	6,46	3,39	24,00	24,00	
18.10.2024	58,13	6,47	1,63	43,95	4,31	1,63	58,54	6,40	492,16	44,96	4,23	491,30	6,70	62,00	92,65	44,63	46,09	46,56	7,12	6,52	3,33	24,00	24,00	
19.10.2024	58,32	6,48	1,63	43,99	4,31	1,63	58,73	6,40	492,00	45,02	4,24	491,18	6,76	62,05	97,66	45,07	48,73	48,93	7,11	6,48	3,49	24,00	24,00	
20.10.2024	58,13	6,47	1,63	43,94	4,31	1,63	58,51	6,40	491,97	44,98	4,23	491,10	6,68	61,99	96,48	44,74	45,10	51,38	7,00	6,41	3,57	24,00	24,00	
21.10.2024	44,86	6,13	6,47	34,91	4,05	65,42	52,92	6,05	197,16	37,39	3,87	196,75	2,66	61,97	90,00	43,82	41,65	48,35	6,76	6,22	3,38	24,00	24,00	
22.10.2024	36,67	6,27	78,40	30,25	4,18	78,44	44,08	6,23	235,16	31,95	4,14	234,65	2,89	61,85	89,61	43,27	40,76	48,85	6,75	6,22	3,40	24,00	24,00	
23.10.2024	51,77	6,52	165,23	40,45	4,34	165,67	52,06	6,44	498,10	41,18	4,26	497,14	5,44	61,83	86,46	43,45	40,22	46,24	6,70	6,17	3,24	24,00	24,00	
Итого:	48,63	6,45	4357,30	39,16	4,41	4361,78	45,88	49,61	6,72	13199,20	39,58	4,71	13164,91	139,25	62,86	2766,74	44,66	1357,46	1409,28	7,02	6,47	101,82	720,00	720,00

Итого к расчету за период:

Qуу1= 45,88 Гкал; Qуу2= 139,25 Гкал; Qгвс= 101,82 Гкал
 G погр.=Gпод.гвс-Gцирк.гвс=1409,28 тн

Ответственный представитель потребителя: ИП Накаржкова С.А.
 8-922-214-07-97; revers_ekb@mail.ru
 Представитель энергопоставляющей организации:

