

Название потребителя: ТСЖ "Уралмонолит-Север" Район: Железнодорожный Адрес: ул. Бебеля, 138 Договор № 50702
Нагрузка по узлу учета: Qот=1,109 Гкал/ч Gгвс=38,65 т/сут Qгвс=0,097 Гкал/ч Тхи=5 град.С
Теплорегистратор КАРАТ 307 зав. № 26852920
Qотр.=Qот уу1+Qот уу2+Qгвс; Qот уу1= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи); Qот уу2= G3(h3-hхи)-G4(h4-hхи); Qгвс= G5(h5-hхи)-G6(h6-hхи); Тхи=5 °С Qот. Маг. входит в Q.от. уу1

Узел управления УУ 1										Узел управления УУ 2										Тепло потреб ленное УУ 2		ГВС																			
Подводящий трубопровод										Обратный трубопровод										Тепло потреб ленное УУ 1		Подводящий трубопровод										Обратный трубопровод									
Дата	T (град)	Pп, кгс/см2	G (тн)	T (град)	Рo, кгс/см 2	Q (Гкал)	T (град)	Pп, кгс/см 2	G (тн)	T (град)	Рo, кгс/см 2	G (тн)	Q (Гкал)	T (град)	Рo, кгс/см 2	G (тн)	Q (Гкал)	T гвс (град)	G под гвс(тн)	T цирк. гвс(гра д)	G цирк. гвс(тн)	G потр. гвс(тн)	Pп, кгс/см 2	Рo, кгс/см 2	Q гвс (Гкал)	Время работы															
26.02.2025	70,11	6,15	143,77	48,62	4,89	144,01	3,09	70,52	6,52	431,97	49,88	4,81	432,66	8,92	66,84	120,23	51,17	78,78	41,45	7,09	6,72	3,68	24,00																		
27.02.2025	69,71	6,49	145,46	49,29	4,71	145,44	2,98	70,18	6,41	437,46	49,80	4,67	438,31	8,93	66,80	122,88	51,28	80,26	42,62	7,10	6,72	3,76	24,00																		
28.02.2025	70,94	6,45	145,55	50,61	4,75	145,65	2,96	71,42	6,38	437,81	50,27	4,63	438,61	9,28	66,82	123,86	51,33	81,23	42,62	7,10	6,72	3,77	24,00																		
01.03.2025	68,92	6,52	145,82	49,55	4,77	145,92	2,83	69,38	6,44	438,52	49,36	4,69	439,29	8,80	66,81	123,47	51,25	78,99	44,47	7,10	6,73	3,85	24,00																		
02.03.2025	68,13	6,42	145,98	49,14	4,68	146,25	2,78	68,58	6,34	438,73	48,97	4,60	439,58	8,62	66,85	126,89	51,38	77,35	49,54	7,09	6,70	4,11	24,00																		
03.03.2025	69,78	6,56	146,43	49,59	4,81	146,61	2,96	70,26	6,48	439,40	49,86	4,73	440,19	8,98	66,82	123,07	51,48	79,91	43,17	7,10	6,72	3,78	24,00																		
04.03.2025	73,48	6,59	147,77	50,35	4,80	147,84	3,43	73,99	6,51	443,10	51,97	4,73	443,96	9,78	66,81	121,41	51,27	79,81	41,60	7,11	6,73	3,69	24,00																		
05.03.2025	73,16	6,49	146,92	50,23	4,73	147,26	3,37	73,71	6,42	439,46	51,90	4,65	440,23	9,61	66,66	117,49	50,75	73,84	43,65	6,85	6,49	3,73	24,00																		
06.03.2025	71,55	6,36	146,58	49,26	4,66	146,83	3,27	72,11	6,29	432,26	50,70	4,58	433,27	9,27	66,76	122,58	51,65	80,60	42,68	7,09	6,71	3,73	24,00																		
07.03.2025	75,97	6,48	148,33	51,56	4,73	148,54	3,63	76,51	6,40	438,12	53,15	4,65	438,97	10,26	66,82	122,59	52,07	78,55	44,04	7,11	6,74	3,75	24,00																		
08.03.2025	76,57	6,59	150,03	52,17	4,80	150,18	3,67	77,11	6,51	443,51	53,67	4,72	444,39	10,42	66,83	121,02	51,69	77,93	43,09	7,11	6,75	3,72	24,00																		
09.03.2025	72,29	6,37	146,61	49,92	4,66	146,89	3,74	72,78	6,30	434,33	51,34	4,58	435,21	9,33	66,82	123,37	51,61	80,65	42,72	7,11	6,74	3,74	24,00																		
10.03.2025	68,63	6,47	146,92	48,05	4,75	147,21	3,03	69,08	6,39	435,47	49,40	4,67	436,22	8,59	66,82	125,13	51,70	79,20	45,93	7,10	6,73	3,90	24,00																		
11.03.2025	62,34	6,39	145,77	44,97	4,70	146,23	2,54	62,72	6,31	432,98	46,10	4,62	433,61	7,22	66,79	124,55	51,40	80,33	44,22	7,10	6,72	3,84	24,00																		
12.03.2025	56,59	6,63	144,44	42,05	4,97	145,13	2,10	56,91	6,55	430,29	42,92	4,89	430,74	6,03	65,01	99,58	49,78	53,80	45,78	6,62	6,32	3,57	24,00																		
13.03.2025	57,14	6,50	144,10	42,24	4,85	144,72	2,15	57,47	6,43	429,38	43,19	4,77	430,00	6,15	66,78	92,79	49,25	45,04	47,75	6,52	6,23	3,60	24,00																		
14.03.2025	55,28	6,35	139,51	41,20	4,80	140,12	1,97	55,59	6,28	416,77	42,08	4,71	417,21	5,64	66,86	98,28	48,24	47,29	50,99	6,52	6,21	3,89	24,00																		
15.03.2025	58,01	6,26	139,32	42,49	4,70	139,94	2,17	58,36	6,19	416,29	43,34	4,62	417,00	6,26	66,92	103,17	48,56	48,72	54,45	6,51	6,19	4,11	24,00																		
16.03.2025	58,70	6,41	139,27	42,93	4,85	139,91	2,20	59,05	6,33	416,15	43,82	4,77	416,82	6,35	66,88	98,96	48,62	51,30	47,66	6,51	6,21	3,74	24,00																		
17.03.2025	60,98	6,62	140,18	44,08	5,04	140,63	2,37	61,36	6,55	418,58	45,01	4,96	419,18	6,86	66,79	94,56	47,87	50,02	44,54	6,52	6,22	3,57	24,00																		
18.03.2025	62,92	6,39	141,21	45,14	4,78	141,86	2,52	63,32	6,31	421,66	46,26	4,70	422,39	7,21	67,05	108,06	49,89	61,57	46,49	6,51	6,16	3,80	24,00																		
19.03.2025	63,08	6,33	141,49	45,11	4,72	142,07	2,55	63,46	6,26	422,80	46,36	4,64	423,46	7,25	67,12	112,47	50,36	63,86	48,60	6,50	6,14	3,95	24,00																		
20.03.2025	64,91	6,37	142,03	46,01	4,74	142,70	2,69	65,31	6,29	423,65	47,16	4,66	424,40	7,70	67,11	111,10	50,09	65,68	45,42	6,50	6,14	3,81	24,00																		
21.03.2025	65,24	6,36	142,80	46,21	4,72	143,37	2,72	65,65	6,29	425,53	47,35	4,64	426,27	7,80	67,13	111,00	50,16	63,08	47,92	6,50	6,14	3,91	24,00																		
22.03.2025	66,93	6,44	142,76	46,91	4,80	143,33	2,86	67,34	6,36	425,23	48,17	4,72	425,99	8,17	67,13	112,17	50,19	61,09	51,08	6,49	6,13	4,08	24,00																		
23.03.2025	63,83	6,42	142,02	45,60	4,80	142,73	2,59	64,23	6,34	423,51	46,68	4,72	424,20	7,45	67,11	110,90	50,19	63,88	47,02	6,50	6,14	3,87	24,00																		
24.03.2025	62,17	6,46	142,74	44,97	4,82	143,36	2,46	62,54	6,38	425,67	46,04	4,74	426,50	7,03	67,00	103,76	49,05	57,28	46,48	6,51	6,18	3,77	24,00																		
Итого:	66,60	6,44	4042,18	47,16	4,78	4053,21	78,91	67,03	6,38	12057,32	48,16	4,70	12078,35	228,48	66,82	3201,94	50,47	1916,80	1285,13	6,82	6,47	106,81	672,00																		

Итого к расчету за период:

Qуу1= 78,91 Гкал; Qуу2= 228,48 Гкал; Qгвс= 106,81 Гкал
G потр.=Gпод.гвс-Gцирк.гвс=1285,13 тн

Ответственный представитель потребителя: ИП Накарякова С.А.
8-922-214-07-97; tevers_ekb@mail.ru
Представитель энергоснабжающей организации:

